

Spett.le: **SQUIZZI LA CASA DELL'ACQUA**
 Via Galileo Galilei 14
 63822 Porto San Giorgio (FM)

Rapporto di prova n.: 312/2020
DATA DI ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
PUNTO DI PRELIEVO:
LUOGO DI CAMPIONAMENTO:
PRELEVATO DA:
CONSEGNATO DA:
PRESENTI AL PRELIEVO:
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO (1):
VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA CAMPIONI n.:
TIPOLOGIA ANALISI:
NOTE:

18/03/2020

Acqua destinata al consumo umano (come dichiarato dal committente)

Ugello di erogazione acqua naturale (come dichiarato dal committente)

Chiosco dell'acqua di GROTTAZZOLINA BASSA (come dichiarato dal committente)

Committente

IL:

-

Committente

IL:

18/03/2020

-

-

143

DEL: 18/03/2020

Caratterizzazione parametri chimici e microbiologici

Temperatura in accettazione 4°C

RISULTATI ANALITICI

Parametri	Unità di Misura	Valore ottenuto	Valore Limite D.Lgs n. 31/2001	Metodica
Conteggio delle colonie a 22°C*	UFC/ml	0	Senza variazioni anomale	UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio delle colonie a 37°C*	UFC/ml	0	20	UNI EN ISO 6222:2001
Conta di Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016
Conta di batteri coliformi	UFC/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016
Conta di Enterococchi	UFC/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000
Conta di Pseudomonas aeruginosa	UFC/250ml	0	0	UNI EN ISO 15266:2008
Nitrato (come NO ₃)*	mg/l	1,0	<50	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003
Nitrito (come NO ₂)*	mg/l	<0,1	<0,50	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003
Conduttività*	µS/cm a 25°C	230	<2.500	APAT CNR IRSA 2030 Mar 29 2003
Concentrazione ioni idrogeno*	pH	8,2	≤6,5 e ≥9,5	Rapporti Istisan 2007/31 pag 68
Cloruro (come Cl)*	mg/l	3,1	<250	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003
Durezza*	°F	18	Consigliati 15-50	APAT CNR IRSA 2040 B Mar 29 2003
Ammonio (come NH ₄)*	mg/l	<0,1	<0,50	Rapporti Istisan 2007/31 pag 36 Met ISS.BHE.0109
Ossidabilità Kubel come O ₂ *	mg/l	0,2	5,0	Rapporti Istisan 2007/31 pag 97 Met ISS.BEB.027

*Prova non accreditata ACCREDIA (1): Fase non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Data Inizio Prove: 18/03/2020

Data Fine Prove: 21/03/2020

DATA DI EMISSIONE DEL RAPPORTO DI PROVA: 23/03/2020

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 18 del R.D. 01.03.1928 n. 842, art. 16 e 18 Legge 679 del 15.07.1997, n. 131, art. 17, n. 1, e D.Lgs. 28.02.1998

 Gli esiti riportati si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento eseguito dal committente e sulle informazioni fornite. Nel caso di campionamento eseguito dal committente, i risultati si riferiscono al campione analizzato così come ricevuto.
 E' fatto divieto di riprodurre, anche parzialmente, il presente rapporto di prova, salvo autorizzazione scritta della direzione di laboratorio.

 Il Responsabile del Laboratorio
 Dott.ssa Laura Pepe



Pag. 1 di 1